

**OZNACZENIA:**


- Instalacja odgromowa DFe/Zn Ø8 na uchwytych dystansowych
- - - Instalacja uzmięniająca Fe/Zn 30x4mm w ziemi na gł. min. 0,6m
- Przewody odprowadzające DFe/Zn Ø w rurze RB25p/t

ZK — Złącze kontrolne w puszcze w ścianie na wys. 0,5m

RS1 - rura izolacyjna wsporcza RSE40 dł. 2,1m mocowana do komina + łącznik górny z antenką

RS2 - iglica h=2m mocowana na konstrukcji wsporczej anteny (u góry)

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują ABA. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

 <p>Autorskie BIURO ARCHYTEKTONICZNE</p>		<p>OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA PRZEBUDOWA ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI SŁADKÓW MAŁY</p>	
<p>ul. Koszalska 11/202 25-310 KIELCE tel.: +48 41 344 25 97 fax: +48 41 344 25 97</p>		<p>STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY GMINA: CHMIELNIK</p>	
<p>PROJEKTANT: inż. T. Konieczny SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. L. Kowalczyk OPRACOWAŁ: A. Konieczny</p>		<p>BRANŻA: INSTAL. ELEKTRYCZNE SKALA: DATA: RYS.NR:</p>	
<p>INSTALACJA ODGROMOWA I UZMIĘNIAJĄCA</p>		<p>SKALA: 1:100 DATA: 01.2013 RYS.NR: E12</p>	
<p>IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI PODPIS</p>		<p>NR UPRAWNIENI PODPIS</p>	