

MZ-5580/105/A/09

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. Nr 12 z 2009 r., poz. 68 z późn. zm.), § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.), w związku ze stwierdzeniem w dniu 12 marca 2009 r. podczas czynności kontrolno- rozpoznawczych przeprowadzonych przez:

kpt. mgr inż. Grzegorza Mroza – st. specjalistę KM PSP w Kielcach

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

naruszenia przepisów przeciwpożarowych, powodującego zagrożenie życia ludzi w budynku Przedszkola Samorządowego w Chmielniku przy ul. Sienkiewicza 8, nakazuje się Przedszkolu Samorządowemu w Chmielniku, wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu klatki schodowe w budynku przedszkola.

Podstawa prawna: § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin wykonania: 31.12.2011 r.

2. Usunąć lub zabezpieczyć, co najmniej do stopnia trudno zapalności, wykładziny podłogowe wykonane z materiałów palnych zastosowane w obiekcie przedszkola.

Podstawa prawna: § 260 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin wykonania: 31.10.2009 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakazane obowiązki mogą być spełnione w inny sposób niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynku niskim zawierającym strefę pożarową ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane, zamknięte drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Kontrolowany obiekt powinien spełniać w/w wymagania, ponieważ jest budynkiem niskim i zalicza się go do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. W czasie kontroli stwierdzono, że klatki schodowe nie są zamknięte drzwiami oraz nie zastosowano urządzeń

zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu. Niespełnienie tych wymagań nie zapewnia bezpiecznej ewakuacji klatkami schodowymi, które w tym przypadku są jedyną drogą ewakuacyjną z wyższej kondygnacji.

Zgodnie z § 260 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w pomieszczeniach stref pożarowych ZL II stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. W czasie kontroli stwierdzono występowanie w przedszkolu wykładzin podłogowych z materiałów palnych, dla których nie przedstawiono informacji w zakresie klasyfikacji ogniowej. Usunięcie lub zabezpieczenie, co najmniej do stopnia trudno zapalności, materiałów palnych w przedszkolu pozwoli na bezpieczną ewakuację osób przebywających w obiekcie podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Powyższe nieprawidłowości zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów są podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi oraz zobowiązania właściciela bądź zarządcy takiego budynku do zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, za moim pośrednictwem, w terminie **14 dni** od dnia jej doręczenia.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Ryszard Kępiński



Otrzymują:

1. Przedszkole Samorządowe w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Sienkiewicza 8
2. A/a.

Do wiadomości:

3. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 5
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Malików 150, 25-639 Kielce