



GMINA GÓRNO

26-008 Górno 169, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 30 23 018; fax.: (41) 30 23 009; NIP: 657-24-00-548, Regon: 291010079

Górno, 2018-05-14

Informacja dla Oferentów Nr 3 dotycząca postępowania przetargowego pn.: **Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno**

IR.271.1.5.6.2018.ŁP

GMINA GÓRNO
woj. świętokrzyskie
26-008 Górno 169
NIP: 657-24-00-548 REGON 291010079

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno

Poprawa omyłki w treści IDW SIWZ oraz omyłki w treści informacji dla Oferentów nr 1 z 30 kwietnia 2018 roku.

Zamawiający informuje, że:

I. W IDW SIWZ w tabeli w pkt. 14.4, opisującej punktację za kryterium „T – czas reakcji na zgłoszenie awarii” określającej zasady przydziału punktów w tym kryterium dla czasu reakcji w zakresie 0 – 48 godzin omyłkowo wskazano liczbę punktów – 10. Powinna być podana liczba punktów – 20, zgodnie z podaną w treści punktu 14.4 maksymalną liczbą punktów. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty przedmiotowego zapisu i zastępuje omyłkowo wskazaną punktację, punktacją poprawną o wartości 20 punktów za reakcję na zgłoszenie awarii w przedziale czasowym między 0 a 48 godzin.

II. w Informacji dla Oferentów nr 1 z dnia 30.04.2018, w odpowiedzi na pytanie 13 omyłkowo podano błędną moc instalacji. Prawidłowa odpowiedź na pytanie 13 powinna brzmieć:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów jednofazowych w następujących sytuacjach:

- dla instalacji poniżej **3,1 kWp** chyba że przepisy, normy, wytyczne zakładu energetycznego mówią inaczej,
- jeżeli instalacja w budynku jest jednofazowa.

Wykonawca powinien się kierować ogólną zasadą, iż w miarę możliwości powinien przyłączać instalację fotowoltaiczną za pomocą falowników 3-fazowych w przypadku gdy w obiekcie jest istniejąca instalacja 3-fazowa.

III. W IDW SIWZ w pkt. 5.3.2 Zawijający dokonuje korekty zapisu dotyczącego podstaw wykluczenia podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej może polegać Wykonawca. Prawidłowa treść punktu powinna brzmieć:

„5.3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. IDW SIWZ.”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysy

