

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

**Gmina Grodziczno**  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP: 877-142-02-53  
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 26.01.2015 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2015

**WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 20.01.2015r i 22.01.2015r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na *budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin*

dotyczący:

1. Czy zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji przetargowej, Zamawiający jako równoważne uzna wszystkie oczyszczalnie posiadające:

- równoważne parametry dotyczące wydajności i efektywności oczyszczania ścieków
- oczyszczalnie pracujące w technologii hybrydowej osadu czynnego i złoża biologicznego
- odporność na zgniatanie nie mniejszą niż 50kN/m<sup>2</sup>
- możliwość montażu na wymaganych głębokościach w zależności od głębokości wlotu?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Podstawowy wymóg jest taki, że oczyszczalnia musi być wykonana z włókna szklanego i żywicy poliestrowej, co umożliwi jej wytrzymałość. Zbiornik oczyszczalni musi być pionowy, aby ograniczyć powierzchnię zabudowy.

Praca oczyszczalni musi być oparta na technologii niskoobiegowego osadu czynnego i złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu poprzez osad czynny przy jednoczesnym intensywnym napowietrzaniu poprzez dmuchawę, która dostarcza powietrze w ruchu ciągłym.


2. Czy Zamawiający będzie żądał, żeby wytrzymałość oczyszczalni na obciążenia zewnętrzne nie mniejsza niż 50 kN/m<sup>2</sup> była udokumentowana w raporcie wytrzymałości konstrukcyjnej wystawionego przez laboratorium notyfikowane?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Wytrzymałość oczyszczalni musi wynosić co najmniej 50 KN/m<sup>2</sup>.

3. Zgodnie z SIWZ Zamawiający jako równoważne uzna oczyszczalnie o równoważnych parametrach dotyczących wydajności.

- rozumiemy, że „równoważne”, to znaczy o nie mniejszej przepustowości nominalnej od przepustowości oczyszczalni referencyjnych mających zastosowanie w postępowaniu?



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzein.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

- w celu doboru oczyszczalni równoważnych, prosimy o podanie przepustowości oczyszczalni referencyjnych tj. oczyszczalni produkcji Traidenis mających zastosowanie w postępowaniu?

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Przepustowość oczyszczalni min. 0,8 m<sup>3</sup>/d.

4. Czy Zamawiający będzie żądał oczyszczalni wyposażonej w worek osuszający?  
Osad z oczyszczalni, chociaż częściowo ustabilizowany, w dalszym ciągu wymaga dodatkowej stabilizacji i higienizacji. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę w jaki sposób wykonać powyższe zabiegi w warunkach gospodarskich? Czy użytkownicy zostali poinformowani o takiej konieczności i mają ku temu warunki?

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Worek osuszający jest konieczny.

5. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty pełnego raportu z badań na zgodność z normą 12566-3 + A1:2009 wg procedur w niej zawartych tj.:


- Wymiary główne (wloty, wyloty i połączenia, możliwość dostępu) dla każdego modelu tj. oczyszczalni, nie zbiornika z rodziny; za zadanie odpowiada producent
- Badanie wodoszczelności zgodnie z załącznikiem A normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla każdej oczyszczalni (nie zbiornika) z rodziny, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane
- Badanie wytrzymałość konstrukcji obliczone zgodnie z 6.2.1 lub badane zgodnie z Załącznikiem C normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla jednego modelu tj. oczyszczalni. Laboratorium notyfikowane przeprowadza badanie wytrzymałości konstrukcji lub sprawdza obliczenia producenta oraz zgodność wyrobu z obliczeniami
- Badanie skuteczności oczyszczania zgodnie z załącznikiem B normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla jednego modelu tj. oczyszczalni, nie zbiornika z rodziny – najmniejszego, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane
- Trwałość zgodnie z rozdziałem 6.5.2 do 6.5.7 (co odpowiednie) i w zależności od zastosowanego materiału, normy PN EN 12566-3+A1:2009, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane?

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Będzie wymagał.

6. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że od 1 lipca 2013 r. zamiast deklaracji zgodności producent sporządza deklarację właściwości użytkowych?

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
Tak

7. Czy zgodnie z normą 12566-3 (Tablica ZA.1) w zakresie raportu wytrzymałości konstrukcyjnej Zamawiający będzie żądał - badanie wytrzymałość konstrukcji obliczonego zgodnie z 6.2.1 lub badane zgodnie z Załącznikiem C normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzein.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

*jednego modelu tj. oczyszczalni. Laboratorium notyfikowane przeprowadza badanie wytrzymałości konstrukcji lub sprawdza obliczenia producenta oraz zgodność wyrobu z obliczeniami?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

*8. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby w raporcie z badań były informacje określone w punkcie B.5 normy 12566-3?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie

*9. Czy Zamawiający w ramach raportu z badań skuteczności oczyszczania będzie wymagał, aby znalazł się w nim wyniki badań skuteczności oczyszczania fosforu i azotu?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie

*10. Czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowała wad powstałych na skutek siły wyższej, normalnego zużycia (np. materiałów eksploatacyjnych typu filtry, membrany, dyfuzory) oraz szkód wynikłych z winy użytkownika?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

*11. Czy Zamawiający dopuszcza, aby okres gwarancji na sprzęt elektryczny (dmuchawy, pompy, sterownik etc.) wynosił nie mniej niż okres gwarancji udzielanej przez ich producenta, a zarazem nie krótszy niż 24 miesiące? Gwarancja udzielana przez producentów ww. sprzętu jest krótsza.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:


Nie

*12. Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie składania ofert przedstawienia protokołu z badań i certyfikatu na zgodność z normą dotyczącą przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych tj. PN-EN 12050-1 i 12050-2?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Mogą być załączone.

*13. Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie legitymujące się raportami z badań niezawierających wszystkich informacji jakie zgodnie z normą powinien zawierać raport z badań?*



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcini.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Dopuszczalne

*1. Zamawiający w ust. III pkt.2 ppkt.3 lit. b SIWZ tj. osoby zdolne do wykonywania zamówienia, wskazuje, że Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.*

*Wymienione uprawnienia są uprawnieniami rozszerzonymi, które nie są niezbędne przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.*

*Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Kierownik budowy Wykonawcy będzie posiadał uprawnienia oraz przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej oraz w zakresie sieci i instalacji sanitarnej z ograniczeniem do wod-kan (bez instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych), wydanych na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy oraz posiada 35-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych tego typu robót?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

*2. Zamawiający w ust. III pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ tj. Wiedza i doświadczenie, wskazuje iż ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty dołączone do oferty.*


*Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Wykonawca ma spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Czy ma polegać na budowie np. minimum 82 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków typu NV-1, NV-2 produkcji TRAJDENIS z usuwaniem osadu za pomocą worków lub równoważnych?*

*Czy Zamawiający wymaga przedłożenia referencji, poświadczeń, bądź wykazu wykonanych robót z podaniem Inwestora oraz typu, ilości i wartości wykonanych robót?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający w sekcji V pkt.2 ppkt. 2 SIWZ opisał sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia.

Spełnienie tego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o wyżej wymieniony dokument dołączony do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2015

Zamawiający w sekcji VI pkt.1 ppkt. 2 SIWZ wskazał wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

w celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez lidera/pelnomocnika, w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający nie wymaga przedłożenia referencji, poświadczeń, bądź wykazu wykonanych robót z podaniem Inwestora oraz typu, ilości i wartości wykonanych robót.

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

(kierownik zamawiającego)