

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.8.2016

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 28.07.2016 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.8.2016

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 26 lipca 2016r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny.

dotyczące:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji

dotyczące:

Pytanie nr 2

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.


dotyczące:

Pytanie nr 3

Pozycja kosztorysowa nr 11: „Podbudowa z gruntu rodzimego doziarnionego kruszywem naturalnym o grubości 10 cm stabilizowanego cementem portlandzkim CEM II 32,5 R. Dozowanie cementu 7% wagowo do masy suchego gruntu. Grubości po zagęszczeniu 20 cm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 2,5 - 5,0 MPa.”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dopuszcza się wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem metodą mieszania na miejscu tylko i wyłącznie po uprzednim doziarnieniu istniejącej nawierzchni.

na które udziela się następującej odpowiedzi:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.8.2016

Dopuszcza się wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem metodą mieszania na miejscu tylko i wyłącznie po uprzednim doziarnieniu istniejącej nawierzchni.

dotyczące:

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie projektowania i prowadzenia robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne Techniczne 2010.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W trakcie projektowania i prowadzenia robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne Techniczne 2010.

dotyczące:

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ław betonowych pod krawężniki z betonu C12/15?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ław betonowych pod krawężniki z betonu C12/15.

dotyczące:

Pytanie nr 6

Pozycja kosztorysowa nr 26: „Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm –chodnik”.

Czy Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię chodnika stanowi 20% kostki kolorowej i 80% kostki szarej?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię chodnika stanowi 20% kostki kolorowej i 80% kostki szarej.

dotyczące:

Pytanie nr 7

Pozycja kosztorysowa nr 37: „Malowanie linii farbą chemoutwardzalną – grubowarstwowo”.


Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe. Natomiast SST D-07.01.01, do której odwołuje się w/w pozycja, w pkt. 1.3. *Zakres robót objętych SST* podaje oznakowanie poziome cienkowarstwowe. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą jednoznaczne określenie, jakie oznakowanie poziome należy wykonać.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowo.

dotyczące:

Pytanie nr 8



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.8.2016

Pozycja kosztorysowa nr 39: „Pobocza z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 15 cm”.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego

o stopniu przekruszenia C_{50/30}?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C_{50/30}.

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

(kierownik zamawiającego)

