

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.11.2017

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 22.08.2017 roku

Nasz znak: IP.271.1.1.11.2017

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 22.08.2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

Zapytanie:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia tj. nawierzchnię poliuretanową posłużył się opisem, który jest w stanie zaferować tylko jeden producent. Żadna inna nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk nie posiada w dolnej części granulatu EPDM z recyklingu.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk spełniającej wymogi obowiązującej normy PN-EN 14877:2014.


Nawierzchnia składa się z dolnej warstwy bazowej wykonanej z granulatu SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym oraz górnej warstwy użytkowej z granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego wykonanego metodą natryskową. Pragnę nadmienić iż taka nawierzchnia jest dopuszczona przez PZLA.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oprócz parametrów nawierzchni ujętych w SIWZ dopuszcza zmianę parametrów zgodną z normą PN-EN oraz wymogami IAAF zawartymi w wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański
(kierownik zamawiającego)