

Lubiszyn, dnia 18.10.2012 r.

RIT.271.10.2012.DN

Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne „Kompleksowe skanalizowanie miejscowości Tarnów w Gminie Lubiszyn.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (Pzp)* (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zapytaniem oferenta, Wójt Gminy Lubiszyn podaje poniższe wyjaśnienia :

Pytanie 1. Zgodnie z opisem w projekcie budowlano-wykonawczym str. 8, pkt.4.3.1. dobór pompowni: zaprojektowane pompownie należy ogrodzić z wyjątkiem pompowni P2, gdzie teren wokół pompowni należy utwardzić wg wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania tych prac. Jeżeli tak to prosimy o podanie przedmiarów celem ujednolicenia warunków przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał ogrodzenia terenu przepompowni.
W załączeniu przedmiar i kosztorys ślepy.

Pytanie 2. 2. Zgodnie z zamieszczonymi profilami podłużnymi sieci kanalizacji sanitarnej w opisie występują studnie TEGRA stoż. nast. kielich. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równorzędne zastosowanie studni z tworzyw sztucznych innych producentów?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie innych studni z tworzyw sztucznych innych producentów zgodnie z pkt. 15.15. opisu technicznego projektu Budowlano-Wykonawczego *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnów (str. 14)*

Wójt Gminy Lubiszyn
[Podpis]
[Pieczęć]

PRZEDMIAR

KANALIZACJA SANITARNA TARNÓW - LUBISZYN Ogr.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Ogrodzenie terenu przepompowni		
1	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	
d.1	1804-11	(16-3)*4	m	
				52.000
2	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furty 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	
d.1	1808-02	4	kpl.	
				4.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Ogrodzenie terenu przepompowni				
1	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	(16-3)*4 = 52.000		
d.1	1804-11					
2	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	4		
d.1	1808-02					
Razem dział: Ogrodzenie terenu przepompowni						