

IZ.271.ZP.4.2014

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA JAKIE WPŁYŃĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary Nowiny”


**"dot. D-05.03.05a Warstwa ściernalna oraz D-05.03.05b Warstwa wiążąca i wyrównawcza.**

Przywołane ST zostały przygotowane w oparciu o WT1 i WT 2 2008, które zostały zastąpione przez poprawione Wymagania Techniczne WT1 i WT2 z 2010 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych.

WT-2 2008 zakładały wymagania projektowe, w szczególności dla mieszanek przeznaczonych dla ruchu KR1-2 (zawyżona zawartość asfaltu dla AC 11S oraz bardzo wąskie rzędne krzywych granicznych dla sita #2mm), które uniemożliwiają osiągnięcie prawidłowych cech mieszanki zarówno na etapie wykonania jak i eksploatacji (mieszanki zaprojektowane wg WT 2008 charakteryzują się obniżoną odpornością na deformacje trwałe)

**W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza na przedmiotowym kontrakcie wykonanie nawierzchni asfaltowych zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT1 i WT2 2010? "**

**odp.** Zamawiający dopuszcza, a nawet wymaga wykonanie nawierzchni asfaltowych zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT1 i WT2 2010.

WÓJF  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Mroczkowski