

Obryte, 13.07.2017

**Uczestnicy postępowania  
na realizację zadania pn.:  
„Termomodernizacja budynków  
użyteczności publicznej  
w Obrytem” (drugie postępowanie)”**

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Obrytem” (drugie postępowanie) udzielamy odpowiedzi na następujące pytania:

**6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp ciepła o maksymalnej temperaturze zasilania 60 - 62°C, które współpracowały będą z istniejącą kotłownią olejową?**

**Zastosowanie pomp o niższej temperaturze zasilania współpracujących z istniejącym źródłem szczytowym w postaci kotła olejowego, pozwoliłoby na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych układu.**

**W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zastosowanie urządzeń o niższej temperaturze zasilania, potencjalny Wykonawca przygotowuje stosowną dokumentację techniczną dla proponowanego rozwiązania.**

Odpowiedź: Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne pompy ciepła opisane zostały w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do pisma nr 1 – odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13 lipca 2017 r., zgodnie z którym maksymalna temperatura na zasilaniu powinna wynosić 73°C.

WOJTY  
GMINY OBRYTE  
Jan Mróczkowski