

Obryte, 08.12.2020

IZ.271.ZP.8.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), informuje:

Pytanie 1.

Po analizie projektu u wizji lokalnej w terenie stwierdziliśmy liczne spękania siatkowe występujące na całym odcinku przedmiotowej drogi. Na odcinku leśnym oraz w jego sąsiedztwie występują liczne przełomy świadczące o braku nośności istniejącej podbudowy.

Istniejąca jedynie w przekroju poprzecznym posiada nienormatywne spadki poprzeczne sięgające 3-4% przy normatywnym spadku 2%.

Z uwagi na stopień zniszczenia powierzchni asfaltowej i widocznym braku nośności podbudowy założony zakres remontu ww. drogi może nie spełnić zamierzonego celu.

Czy Zamawiający rozważa zmiany technologii remontu ww. drogi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem i po dokonaniu ponownej analizy technologii modernizacji drogi gminnej Psary – Bartodzieje nie zmienia technologii remontu drogi.

Z uwagi na liczne spękania istniejącej nawierzchni i przełomy Zamawiający zwiększył ilość mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 16 P 50/70 jak dla KR-1-2) przeznaczonej na wyrównanie istniejącej nawierzchni do 125 kg/m².

W załączeniu zmieniona [dokumentacja, przedmiar i kosztorys ofertowy](#).

Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT GMINY OBRYTE
/SEBASTIAN MROCZKOWSKI/