


RZUT PARTERU

LEGENDA

<div>A1</div>	AQUAF2 1x49W T16 HF L000 [STD] 55 W
<div>B1</div>	PUNCH II 4X14W T16 HF DSB [STD] 63 W
<div>C2</div>	PUNCH II 1X35W T16 HF PSB [STD] 39 W
<div>E1</div>	CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 [STD] 52 W
<div>E2</div>	CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 + glass IP44 [STD] 52 W
<div>G1</div>	OMEGA ECO FAST T5 4X14W HF L840 Q597 D [STD] 61 W

<div>R1</div>	RESCLITE C ANTIPANIC AD NT3 WH [STD] 5 W
<div>R2</div>	RESCLITE C ESCAPE AD NT3 WH [STD] 5 W
<div>R3</div>	RESCLITE C ANTIPANIC ED NT1 WH [STD] 5 W
<div>R4</div>	RESCLITE C ESCAPE ED NT1 WH [STD] 5 W
<div>V3</div>	ECOSIGN - DWUSTRONNA 5 W
<div>V4</div>	ECOSIGN - JEDNOSTRONNA 5 W
<div>[Symbol]</div>	wyłącznik krzyżowy
<div>[Symbol]</div>	wyłącznik jednobiegunowy
<div>[Symbol]</div>	wyłącznik schodowy
<div>[Symbol]</div>	wyłącznik świecznikowy
<div>[Symbol]</div>	wentylator z fotokomorka i wyłącznikiem czasowym
<div>[XY/NM]</div>	XY nazwa rozdzielniczy z której zasilany jest dany odbiór NM numer obwodu z którego jest zasilany dany odbiór
<div>a....d</div>	sposób zapalania wybranych sekcji oświetlenia



NR	NAZWA	POMIESZCZENIA
1.1	Przedsiónek	
1.2	Korytarz + schody	
1.3	Przedsiónek	
1.4	Pomieszczenie biurowe	
1.5	Archiwum	
1.6	Kabina usępowa	
1.7	Umrywnia	
1.8	Pomieszczenie biurowe	
1.9	Pomieszczenie biurowe	
1.10	Pomieszczenie biurowe	
1.11	Hall	
1.12	Pomieszczenie biurowe	
1.13	Korytarz	

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  
BUDYNKU RATUSZA W WIELICHOWIE

PROJEKT	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU RATUSZA W WIELICHOWIE		
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR EWID. 464/6 GMINA WIELICHOWO 64-050 WIELICHOWO UL. RYNEK 10		
INWESTOR	GMINA WIELICHOWO 64-050 WIELICHOWO UL. RYNEK 10		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU		
NUMER RYSUNKU	E-6	DATA WYKONANIA PROJEKTU	10.01.2016
PROJEKTOWAŁ:		SPRAWDZIŁ:	