

RZUT PIWNICY

NR NAZWA POMIESZCZENIA
0.1 Pomieszczenie - archiwum
0.2 Schowek
0.3 Korytarz
0.4 Magazyn opału
0.5 Kółownia
0.6 Pomieszczenie gospodarcze


LEGENDA

	A1	AQUAF2 1x49W T16 HF L000 [STD] 55 W
	B1	PUNCH II 4X14W T16 HF DSB [STD] 63 W
	C1	PUNCH II 1X28W T16 HF PSB [STD] 31 W
	C2	PUNCH II 1X35W T16 HF PSB [STD] 39 W
	D1	PRISMA 2X14W CL [STD] 31 W
	D2	PRISMA 2X28W CL [STD] 61 W
	R1	RESCLITE C ANTIPANIC AD NT3 WH [STD] 5 W
	R2	RESCLITE C ESCAPE AD NT3 WH [STD] 5 W
	V3	ECOSIGN - DWUSTRONNA 5 W
	V4	ECOSIGN - JEDNOSTRONNA 5 W
		wyłącznik krzyżowy
		wyłącznik jednobiegunowy
		wyłącznik schodowy
		wyłącznik świecznikowy
		wentylator z fotokomórka i wyłącznikiem czasowym

UWAGA !
1. Typ i przekrój poszczególnych obwodów pokazano na schemacie ideowym rozdzielni głównej

XY/NM XY nazwa rozdzielni z której zasilany jest dany odbiór
NM numer obwodu z którego jest zasilany dany odbiór

o...d sposób zapalania wybranych sekcji oświetlenia



PROJEKT	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU RATUSZA W WIELICHOWIE		
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR EWID.: 464/6		
INWESTOR	GMINA WIELICHOWO 64-050 WIELICHOWO UL. RYNEK 10		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TRZEŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PIWNICY		
NUMER RYSUNKU	E-5	DATA WYKONANIA PROJEKTU	10.01.2016
PROJEKTOWAŁ:		SPRAWDZIŁ:	