OZNACZENIA:

Grzejnik stalowy trójpłytowy w wykonaniu z wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną, podłączany z boku

Grzejnik stalowy dwupłytowy z wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną, podłączany z boku

Grzejnik stalowy jednopłytowy z wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną, podłączany z boku

Zawory odpowietrzające montowane na końcach pionów zasilających i powrotnych

Zawory równoważący STAD

Zawory równoważący STAP

UWAGA!

1. Instalację zasilającą i powrotną z grzejników do poszczególnych pionów realizować przewodami o średnicy 16/2 mm
2. Zawory odpowietrzające na pionach zamontować na wysokości 1,5 m mierząc od poziomu posadzki
3. Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem elastycznym
4. Wszystkie grzejniki w piwnicy zasilać z instalacji rozprowadzonej pod stropem rurami PEX 16x2,0.
5. Zejścia do grzejników obudować.
6. W przypadku zabudowy przestrzeni podstropowej wykonać rewizje z dostępem do zaworów podpionowych.

Szczegół montażu grzejnika



Schemat zaworów podpionowych





PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Guś WKP/0142/POOS/10				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Karłowski 150/90/PW				
	GROCAD BIURO PROJEKTOWE Inż. arch.DAMIAN BOROWCZAK 62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 76 Tel.: 692-125-471 biuro@grocad.pl www.grocad.pl				
PROJEKT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA W WIELICHOWIE				
INWESTOR	Gmina Wielichowo 64-050 Wielichowo, Ul. Rynek 10				
LOKALIZACJA	Dz. nr ewid. 464/6 m. Wielichowo, gm. Wielichowo				
TYTUŁ	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU				
FORMAT	A-3	SKALA	1:100	DATA	10.01.2016