



URZĄD GMINY W ŻOŁYNI

Żółńca, dnia 1 lutego 2010 r.

RG 341/1/10

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. , nr 223, poz. 1655) podaje do wiadomości wszystkich zainteresowanych Wykonawców treść zapytań jednego z Wykonawców oraz udzielam na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Czy w świetle przepisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla :

- przepompowni ścieków , wymagane normy PN-En 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych , wymagane normy PN-EN 12050-4:2002”

Odpowiedz 1:

Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w szczególności:

- PN-EN 12050-1:2002 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu zasady budowy i badania – część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia”
- PN-EN 12050-4:2002 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu zasady budowy i badania – część 4; zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekalii i z fekaliami”.

Pytanie 2:

„W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających Oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Pismo sporządził: Podinspektor Jan Mazurek, tel. 017 22 43 018 w. 24 email: jmazurek@zolynia.pl

Odpowiedz 2:

Przed dniem odbioru koczowego robót, wykonawca prac będzie musiał przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt, iż do realizacji przedmiotu zamówienia zostały użyte materiały posiadające certyfikaty jakości, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wymagane obowiązującym prawem.

Z poważaniem



Wójt
Andrzej Benedyk