STUDNIA BETONOWA

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A
dla st. z kaskadą



STUDZIENKA DN425mm
tworzywo sztuczne



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ C-C
dla st. połączeniowych



UWAGA:

- Średnica komory D=1,0m do głębokości posadowienia H≤3,0m
- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN - 92/B - 10735 pkt 6.11-6.12
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

Nr	Typ modyfikacji	Data	Imię i nazwisko

Inwestor / Zamawiający

Gmina Ostrów
39-103 Ostrów 225

Firma

CPROJECT
grupa PC

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA
ul. Białoprądnicka 32d/14, 31-221 Kraków

BIURO:os. Złota Podkowa 1/7a 31-352 Kraków

Zadanie / Obiekt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, rurociągiem tłocznym, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w gm. Ostrów

Stadium	Temat opracowania
PW	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wola Ociecka
Branża: **Wod-Kan**	Tytuł rysunku: **Studnie rewizyjne-rysunek typowy**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Główny Projektant	mgr inż. Andrzej Cieślik	upr instalacyjne MAP/0254/PWOS/04	
Opracowała	mgr inż. Honorata Trela		
Opracowała	mgr inż. Magdalena Kołda		
Sprawdzający	inż. Waldemar Kubik	upr instalacyjne MAP/0326POOS/07	

Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
046	**1:100**	**10.2016r.**	**01**	**5**