


skala 1:1

ZK-1/L

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJĄCE  
WEDŁUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.  
USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJĄCEGO SŁUPA




POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P10  
w m. Wola Ociecka, dz. nr 1072

KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP  
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WEDŁUG  
OPISU TECZNICZNEGO I RYSUNKÓW

$P_i = 5,0 \text{ kW}$	POMPY (2x1,5kW) -	3,0 kW
$P_o = 2,0 \text{ kW}$	STER. i AKP	- 0,1 kW
	MONITORING	- 0,1 kW
	GNIAZDO REM.	- 1,5 kW
	OGRZEWANIE	- 0,2 kW
	SŁUP OŚWIETL.	- 0,1 kW



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECI TN-C-S