



ZK-1/L

$$P_p = 7 \text{ kW}$$


KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

Pi = 9,8kW	POMPY (2x3,9kW)	- 7,8 kW
Po = 4,4kW	STER. i AKP	- 0,1 kW
	MONITORING	- 0,1 kW
	GNIAZDO REM.	- 1,5 kW
3L	OGRZEWANIE	- 0,2 kW
α	SLUP OŚWIETL.	- 0,1 kW



SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S