


skala 1:1

ZK-1/L

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJĄCE
WEDŁUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.
USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJĄCEGO SŁUPA


$$P_p = 2 \text{ kW}$$


POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1
w m. Wola Ociecka, dz. nr 159/2

KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO I RYSUNKÓW

Pi = 4,2kW	POMPY (2x1,1kW)	- 2,2 kW
Po = 1,5kW	STER. i AKP	- 0,1 kW
	MONITORING	- 0,1 kW
	GNAZDO REM.	- 1,5 kW
3L	OGRZEWANIE	- 0,2 kW
Ø	ŚLUP OŚWIETL.	- 0,1 kW



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECI TN-C-S