


skala 1:1

ZK-1/L

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJĄCE  
WEDŁUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.  
USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJĄCEGO SŁUPA


$$P_p = 5 \text{ kW}$$


POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P1  
w m. Wola Ociecka, dz. nr 992/4

KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP  
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WEDŁUG  
OPISU TECHNICZNEGO I RYSUNKÓW

Pi = 9,0kW	POMPY. (2x3,5kW)	- 7,0 kW
Po = 4,0kW	STER. i AKP	- 0,1 kW
	MONITORING	- 0,1 kW
	GNIAZDO REM.	- 1,5 kW
3L	OGRZEWANIE	- 0,2 kW
α	SŁUP OŚWIETL.	- 0,1 kW



SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECI TN-C-S