

Parysów, dnia 13.01.2021 r.

RI.271.2.11.2020

**Wykonawcy**

**Dot. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza  
w Parysowie”**

### **Pytania i odpowiedzi Nr 1**

#### **Dotyczy ul. Spokojnej**

1. Proszę o załączenie lokalizacji karczowania pni 36-45 cm przy ul. Spokojnej.

#### **Odpowiedź**

Lokalizacja karp nie ma wpływu na wycenę ponieważ na całej ulicy są takie same warunki.

2. Proszę o załączenie tabeli wyrównania dla poz. 30 przedmiaru robót – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną.

#### **Odpowiedź**

W załączeniu tabela wyrównania dla poz. 30 przedmiaru robót – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną.

3. Proszę o podanie czy oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii cienko czy grubo warstwowej.

#### **Odpowiedź**

Oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii grubo warstwowej.

4. Proszę o podanie, jakiej wielkości mają być znaki oraz której generacji ma zostać zastosowana folia.

#### **Odpowiedź**

Należy zastosować znaki średnie z folią II generacji.

### **Dotyczy ul. Sienkiewicza**

1. Proszę o załączenie tabeli wyrównania dla poz. 23 przedmiaru robót – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną.

#### **Odpowiedź**

W załączeniu tabela wyrównania dla poz. 23 przedmiaru robót – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną.

2. Proszę o podanie czy oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii cienko czy grubo warstwowej.

#### **Odpowiedź**

Oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii grubo warstwowej.

3. Proszę o podanie, jakiej wielkości mają być znaki oraz której generacji ma zostać zastosowana folia.

#### **Odpowiedź**

Należy zastosować znaki średnie z folią II generacji.

### **Dotyczy ul. Żeromskiego**

1. Proszę o załączenie tabeli wyrównania dla poz. 27 przedmiaru robót – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną.

#### **Odpowiedź**

W załączeniu tabela wyrównania dla poz. 27 przedmiaru robót – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną.

2. Proszę o podanie czy oznakowanie poziome poz. 45 przedmiaru robót ma zostać wykonane w technologii cienko czy grubo warstwowej.

#### **Odpowiedź**

Oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii grubo warstwowej.

3. Proszę o podanie, jakiej wielkości mają być znaki oraz której generacji ma zostać zastosowana folia.

#### **Odpowiedź**

Należy zastosować znaki średnie z folią II generacji.

z up. WÓJTA GMINY  
*Bogumila Nowosielska*  
Zastępca Wójta