

Piława Górna, dnia 2.03.2016 r.

ZKS. 6220.2.2016

## ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Piławy Górnej działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia, że w dniu 2.03.2016 r. zostało wydane postanowienie znak: ZKS. 6220.2.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont zespołu zaporowo-upustowego na gazociągu podwyższonego ciśnienia w miejscowości Piława Górna na dz. nr 756 – zasilanie Piławy”

W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna (pok. Nr 2), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

BU RMISTRZ

*mgr Zuzanna Bielawska*

Otrzymują:

1. Strony wg rozdzielnika
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i strona internetowa [www.pilawagorna.biuletyn.net](http://www.pilawagorna.biuletyn.net)
3. a/a

Piława Górna, dnia 2.03.2016 r.

ZKS. 6220.2.2016

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – ze zm.), art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2016 r. (data wpływu 12.01.2016 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w imieniu której działa Pan Grzegorz Potyrała, ul. M. Nenckiego 15A, 52-223 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont zespołu zaporowo-upustowego na gazociągu podwyższonego ciśnienia w miejscowości Piława Górna na dz. nr 756 – zasilanie Piławy”

### **postanawiam**

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont zespołu zaporowo-upustowego na gazociągu podwyższonego ciśnienia w miejscowości Piława Górna na dz. nr 756 – zasilanie Piławy”

### **Uzasadnienie**

W dniu 12.01.2016 r. do Burmistrza Piławy Górnej wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w imieniu której działa Pan Grzegorz Potyrała, ul. M. Nenckiego 15A, 52-223 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Remont zespołu zaporowo-upustowego na gazociągu podwyższonego ciśnienia w miejscowości Piława Górna na dz. nr 756 – zasilanie Piławy”.

Do ww. wniosku Inwestor dołączył wymagane prawem dokumenty tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 (instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Piławy Górnej, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dnia 1.02.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię znak: WOOS.4240.113.2016.ŁCK z dnia 16.02.2016 r. (poprawioną dnia 22.02.2016 r.), że dla wymienionego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie w postanowieniu znak: ZNS-624-09/MP/16 z dnia 28.02.2016 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji (karta informacyjna przedsięwzięcia) ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegało będzie na likwidacji istniejącego odcinka gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia i budowie nowego odcinka gazociągu stalowego DN250/DN80 MOP 1,6 MPa o długości 15 m wraz z podziemnym zespołem zaporowo - upustowym i jego ogrodzeniem. Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z opróżnieniem odcinka gazociągu z gazu ziemnego. Przewiduje się kontrolowany upust gazu do atmosfery. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi na głębokości ok. 1,3 m, możliwie blisko istniejącego gazociągu. Po ułożeniu nowego odcinka rurociągu naruszony teren w miejscach wpięć zostanie odtworzony.

Inwestycja w całości realizowana będzie na terenie, na którym zlokalizowany jest istniejący gazociąg tj. na działce nr 756, AM 11 obręb Południe, jednostka ewidencyjna Piława Górna. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje działki nr: 756, 757, 752, 760 AM 11, obręb Południe, jednostka ewidencyjna Piława Górna. Przedsięwzięcie dotyczy istniejącego gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN300/DN250 MOP 1,6 MPa relacji Lubiechów – Kłodzko – Mikowice i zlokalizowane jest w Piławie Górnej na terenie pól uprawnych i łąk, w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 3004D.

Obszar inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i uciążliwości poza granicami terenu prowadzenia robót. Powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych odpady będą tymczasowo składowane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie. Dla zatrudnionych pracowników przewidziane jest zapewnienie przenośnych szczelnych sanitariatów, które będą opróżniane przez uprawniony podmiot. Aby zapobiec ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko prowadzona będzie bieżąca kontrola maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonania robót budowlanych związanych z ułożeniem gazociągu. Ziemia z wykopów wykorzystana będzie do uporządkowania terenu po zakończeniu planowanych prac. Oddziaływanie na środowisko będzie wstępować zwłaszcza podczas prowadzenia prac ziemnych i budowlano-montażowych wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu mechanicznego.

W związku z użytkowaniem maszyn spalinowych w trakcie realizacji inwestycji nastąpi podwyższona emisja zanieczyszczeń i hałasu. Emisja z tych źródeł będzie miała charakter niezorganizowany, krótkotrwały i przemijający. Zastosowanie sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie atesty maszyn i urządzeń wpłynie na ograniczenie tych emisji a w konsekwencji na ograniczenie niekorzystnego wpływu.

Teren budowy jest oddalony od zabudowań mieszkalnych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 950 m, w związku z czym emisja hałasu nie będzie uciążliwa dla skupisk okolicznych mieszkańców. Zarówno oddziaływanie generowane przez planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji będzie miało zasięg lokalny, nie wykraczający poza obszar objęty wnioskiem.

Zamierzenie na etapie realizacji nie powinno generować ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie hałasu i emisji do powietrza atmosferycznego, na środowisko gruntowo-wodne, na gospodarkę wodno-ściekową i odpadową.

Zastosowana technologia oraz jakość instalacji stanowić będzie gwarancję bezpiecznej pracy urządzeń do przesyłu gazu. Planuje się zastosowanie nowoczesnej armatury z normami bezpieczeństwa, elementy orurowania spełniające obowiązujące europejskie standardy. Instalacja gazowa będzie monitorowana przez operatora sieci przesyłowej i będzie podlegać planowym przeglądom i remontom, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Przy odpowiednich rozwiązaniach projektowych i przyjętych nowoczesnych rozwiązaniach budowlanych oraz przy realizacji inwestycji w odpowiednich standardach, zostanie ograniczona możliwość wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Użyte materiały i nowoczesne technologie mają zapewnić długoletnią bezawaryjną eksploatację gazociągu. Gazociąg poddany zostanie próbom wytrzymałościowym i szczelności oraz zostanie zabezpieczony antykorozyjnie.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno – błotne, obszary przylegające do jezior, obszary leśne, obszary górskie, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1561 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Niemczańskie PLH020082 znajduje się w odległości ok. 3 km.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację przedsięwzięcia na gruntach rolnych oraz zabezpieczenie żyznej warstwy gleby celem późniejszego wykorzystania do rekultywacji terenu, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, można uznać, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

Z uwagi na lokalny charakter inwestycji transgraniczne oddziaływanie nie występuje.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione powyżej, a także zebrany materiał oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie tutaj organ uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

#### **Pouczenie:**

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



BURMISTRZ  
mgr Zuzanna Bielawska

#### Otrzymują:

1. Strony wg rozdzielnika
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i strona internetowa [www.pilawagorna.biuletyn.net](http://www.pilawagorna.biuletyn.net)
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  
ul. I. Krasickiego 36, 58-200 Dzierżoniów.