

ZBP.271.1.13.2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

### **Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4.**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o dostarczenie rysunków wykonawczych stropów gęstożebrowych nad parterem i nad piętrem z podaniem typu stropu, jego wymaganej nośności, z pokazaniem rozmieszczenia belek nośnych, dodatkowych belek pod ściankami działowymi, żeber rozdzielczych, ewentualnych wylewek żelbetowych, wymianów żelbetowych itd. z załączonym zestawieniem belek i zestawieniem stali zbrojeniowej stropów.

#### **Odpowiedź na pytanie 2**

Minimalne parametry stropów:

Wymagana nośność - obciążenie użytkowe (PN-EN 1991-1-1):

- powierzchnie mieszkalne 2,0kN/m<sup>2</sup>

- powierzchnie komunikacji ogólnej (korytarze, klatka sch.) 3,0kN/m<sup>2</sup>

Odporność ogniowa REI 60.

Grubości - zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wypełnienie między belkami - lekkie

Ciężar własny stropu (belki + pustaki) - max 190kg/m<sup>2</sup>.

BURMISTRZ  
  
mgr Zuzanna Bielawska