

Piszczac 16.07.2008r

Przetarg 08.2008

Wyjaśnienie do przetargu nr 08.2008 na dostawę elementów ogrodzenia boiska sportowego w Piszczacu.

W odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące przetargu na dostawę elementów ogrodzenia boiska w Piszczacu uprzejmie udzielam odpowiedzi:

1. proszę o podanie parametrów oczka panela ogrodzeniowego?

**Odp.** Wymiar oczek w panelu ogrodzeniowym 50x200mm

2. proszę o informację czy w ofercie należy skalkulować akcesoria niezbędne do łączenia panela z panelem oraz panela ze słupkiem?

**Odp.** W ofercie należy skalkulować akcesoria niezbędne do łączenia panela ze słupkiem oraz zaślepienie od góry słupka

3. proszę o informację, czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na panele ogrodzeniowe o standartowych wymiarach tj. wykonane z drutu grubszego (fi 4,8mm) oraz o wys. 1730mm (co po zamocowaniu paneli na słupach bez podmurówki , daje wys. ogrodzenia ok. 1,8 m)

**Odp.** Dopuszcza się złożenie oferty na panele wykonane z drutu fi 4,8mm i w tym wypadku wysokość panela 1730mm