

Wyjaśnienie do SIWZ

W nawiązaniu do zapytań kierowanych do tut. Urzędu dotyczących uszczegółowienia – sprecyzowania typu materiałów elektrycznych do wykonania oświetlenia ulicznego w Chotyłowie ul. Łąkowa uprzejmie wyjaśniam:

1. Typ słupa oświetleniowego to słup 10 m o wysięgniku 1,5 m wraz z fundamentem 100/40 oraz niezbędnym wyposażeniem niezbędnym do montażu słupa.
2. Typowe tabliczki montowane na kabel doziemny. (poz. 24)
3. Tabliczka informacyjna grawerowana (poz. 25 szt.1) to tabliczka do szafki oświetleniowej do oznaczenia kabla.
4. Schemat wyposażenia szafki oświetleniowej wg załączonego rysunku