

GMINA PISZCZAC
21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8
tel./fax 83 377 80 18
NIP 537-23-43-555 REGON 030237635

Piszczac 12.03.2012 r.

Nr przetargu 06.2012

W związku z otrzymaniem zapytania dotyczącego przetargu na „**Remont i termomodernizację stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Piszczacu**” udzielam odpowiedzi.

Pytanie :

Czy zamawiający przewiduje wykonanie izolacji **wewnętrznej** zbiornika wyrównawczego o poj. użytkowej 300m³ powłoką z atestem na wodę pitną?

Odpowiedz:

Zgodnie z opisem technicznym załączonym do SIWZ wewnątrz zbiornika (o pojemności 314 m³) – **nie wymaga zabezpieczenia powłokami izolacyjnymi.**

WÓJT GMINY

Jan Kurkowski