

± 0,00=141,75 m n.p.m.

BAYER PROJEKT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMBANDYTOWA

Oddział w Lublinie, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8

tel. +48 81 4402061; +48 503025650; fax: +48 81 4402061

email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:

mgr. inż. Artur Golonka

upr. bud. nr LUB/0014/P00E/09

Podpis:

Sprawdzający:

mgr. inż. Albert Gołqb

upr. bud. nr LUB/0009/PW0E/09

Podpis:

Nazwa inwestycji:

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

"MOJE BOISKO ORLIK 2012"

WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM

Adres inwestycji:

ul. Spółdzielcza 15

21-530 Piszczacz

Inwestor:

Gmina Piszczacz

ul. Włodawska 8

21-530 Piszczacz

Temat rysunku:

SCHEMAT ZASILANIA ORAZ WEWNĘTRZNYCH

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU ZAPLECZA

- WIDOK TABLICY TB-Z

Faza:

Branża:

Numer projektu:

PB

ELEKTRYCZNA

11-009

Skala:

Data:

Rewizja:

Numer rysunku:

-

MAJ 2011

00

E-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.

TABLICA TB-Z (Pom. 9)

Elewacja rozdzielniczy naściennej
RN 3x18-55
z drzwiami transparentnymi
klasa ochrony II, IP 55 (IK07)

Nr odbiywu	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa odbioru	Zasilanie z proj. ZK-2+P	Oświetlenie Pom: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Gn. 1-f Pom: 3,4,6,7,10	Gn. 1-f Pom: 1,2,5	Gn. 1-f Pom: 8,9	Gn. 1-f Pom: 2,5 podgrzewacz wody	Gn. 1-f Pom: 6 podgrzewacz wody	Gn. 1-f Pom: 7 podgrzewacz wody	Gn. 1-f Pom:10 podgrzewacz wody	Gn. 1-f Pom: 9 centrala wentylacyjna	Gn. 1-f pompy przepompowni ścieków	Gn. 3-f Pom: 9 Tablica TB-O
Pi [kW]	35,6	1,2	2,0	1,5	2,0	4,0	3,5	3,5	3,5	3,6	3,2	7,6

Pszcz = 22,0 kW