

Przetarg 19.2011

Odpowiadając na pismo z dnia 05.09.2011 r. w sprawie pytań dotyczących przetargu "Przebudowa budynku świetlicy na mieszkanie w Połoskach" uprzejmie udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1. Ile fizycznych pozycji powinien zawierać kosztorys ofertowy i jakie powinien posiadać elementy składowe?

Odpowiedź: Kosztorys ofertowy składa się z następujących działów i ilości pozycji: dział 1 -Prace rozbiórkowe - 8 pozycji, dział 2-Roboty murowe w modernizowanej części budynku - 7 pozycji, dział 3 – Wykonanie posadzek - 6 pozycji, dział 4 - Montaż stolarki drzwiowej i okiennej - 12 pozycji, dział 5 - Roboty tynkarskie - 4 pozycje, dział 6 – Glazura - 2 pozycje, dział 7 - Wymiana pokrycia dachowego - 13 pozycji, dział 8 – Docieplenie budynku ściany zewnętrzne - 8 pozycji, dział 9 – Instalacja elektryczna - 1 pozycja.

Pytanie 2. Co oznacza i jak ma być traktowane sformułowanie znajdujące w końcowej części załączonego przedmiaru robót tj. "Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej z wykonaniem przyłącza do istniejącej instalacji - pkt 21.

Odpowiedź: W pozycji tej należy wycenić wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej jak dla instalacji wewnętrznej elektrycznej dla budynków mieszkalnych. W sumie należy zainstalować: gniazdek jednofazowych ,włączników oświetleniowych i opraw świetlnych w ilości 21 punktów i wpiąć do istniejącej instalacji elektrycznej oraz wykonać pomiary o skuteczności uziomów.

Z poważaniem