

Wyjaśnienie

Dotyczy : Odpowiedz na zadane pytania – dotyczy przetargu "Termomodernizacja i przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Chotyłowie.

Pytanie nr 1. Poz. 1 kosztorysu "Wykucie z muru wstawienie nowych okien zespolonych" - czy uwzględnić montaż nowych okien?

Odpowiedz: Tak . Trzeba doliczyć dostawę okien.

Pytanie nr 2. Poz. 49 kosztorysu "Podjazd dla osób niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa " - prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunku technicznego lub zestawienia stali potrzebnej do wykonania podjazdu.

Odpowiedz: Podjazd powinien być wykonany ze stali ocynkowanej i odpowiadać zasadom wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Całkowita długość podjazdu ok.13,5 m.