

2.7. Zestawienie zasadniczych materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość |
|---|---|-------|-------|
| Budowa przyłącza od słupa linii napowietrznej nN nr 10 stacji 15/0,4 kV Chotyłów 3 do ZK 1+P - nr s 10/2/SZO | | | |
| 1. | Złącze ZK1+P+SZO z oddzielnymi fundamentami (wg rys. nr 3 ark. 1) | kpl. | 1 |
| 2. | Kabel YAKY 4 x 35 | m | 18 |
| 3. | Końcówki kablowe typu 2 KA 35 | szt. | 4 |
| 4. | Wkładki zamków Master Key (w tym 2 szt. z kodem PGE) | szt. | 4 |
| 5. | Termokurczliwa cztero-palczatka AK 4 (na kabel YAKY4x35) | szt. | 2 |
| 6. | Tabliczki grawerowane relacji kabla | szt. | 2 |
| 7. | Tabliczka opisowa złączy kablowych i SZO | szt. | 1+1 |
| 8. | Ochronnik typu ETITEC A 500/5 C-O z zac.odg.16-95 i Lgy 25 dł.1m | kpl. | 4 |
| 9. | Rura BE 75 | m | 3 |
| 10. | Uchwyty dystansowe podwójne do słupa ŻN dla rury BE75 i BE50 | szt. | 3 |
| 11. | Uchwyty dystansowe do słupa ŻN dla kabla YAKY4x35 | szt. | 4 |
| 12. | Wkładki bezpiecznikowe typu WTN-00/gG 32A | szt. | 1 |
| 13. | Wyłącznik nadprądowy S 301 C 16A | szt. | 1 |
| 14. | Bednarka ocynkowana 25/4 | m | 30 |
| 15. | Pręty stalowe ocynkowane fi 18 mm | m | 18 |
| 16. | Oznaczniki opisowe relacji kabla | m | 4 |
| Budowa WLZ i całego wydzielonego oświetlenia drogowego ul. Tartaczna | | | |
| 1. | Kabel YKY 3x10 | m | 804 |
| 2. | Rura osłonowa DVKφ50 | m | 82 |
| 3. | Folia ostrzegawcza kol. niebieskiego szer. 20 cm | m | 720 |
| 4. | Przewód YKY 2 x 10 | m | 5 |
| 5. | Tabliczki opisowe relacji kabla | szt. | 30 |
| 6. | Oznaczniki opisowe relacji kabla | szt. | 80 |
| 7. | Opaski kablowe | szt. | 110 |
| 8. | Wyłącznik nadprądowy S 301 C 10A i 6A | szt. | 1+2 |
| 9. | Przewód energetyczny typu YDY 3x2,5 | m | 140 |
| 10. | Fundament F-100 | szt. | 14 |
| 11. | Słup oświetleniowy S-70 z zawiasem do ręcznego stawiania | szt. | 14 |
| 12. | Wysięgnik jednoramienny W 1,5 m | szt. | 14 |
| 13. | Oprawa sodowa SGS 103 50W | szt. | 14 |
| 14. | Lampa sodowa SON-T PLUS 50W | szt. | 14 |
| 15. | Złącze bezpiecznikowe IZK 2-01 | szt. | 14 |
| 16. | Elementy śrubowe do słupów stalowych S-70 i fund. F-100 | kpl. | 14 |
| 17. | Złącze zerowe IZK 2-03 | szt. | 14 |
| 18. | Wkładka topikowa Bi-Wtz 2A | szt. | 14 |
| 19. | Olkit budowlany | kg | 20 |
| 20. | Bednarka ocynkowana 25/4 | m | 60 |
| 21. | Pręty stalowe ocynkowane fi 18 mm | m | 36 |
| 22. | Rura osłonowa SRSφ50 | m | 24 |

