




wg. projektu instalacji  
wewnętrznych  
w budynku



p.p.t. 135,00 m n.p.m.		istn. sieć wodociągowa				
rzędna terenu istniejącego	141,43	141,43	proj. ks			
rzędna osi rurociągu	139,78	139,80				
zagiębenie rurociągu [m]	1,65	1,62				
długość [m]	5,30	10,00	3,50	17,30		
odległość [m]	0,00	5,30	15,30	18,80		
materiał/średnica/spadek [mm/%]	PE HD 110x6,6	PE HD 110x6,6	PE HD 110x6,6	PE HD 110x6,6		
0,5%	1,5%					
oznaczenia	Z1	Z2				



p.p.t. 135,00 m n.p.m.		H=1,55 m			
rzędna terenu istniejącego	141,00				
rzędna osi rurociągu	139,70				
zagiębenie rurociągu [m]	1,55				
długość [m]	3,30				
odległość [m]	0,00	3,30			
materiał/średnica/spadek [mm/%]	PE HD 80x6,4	0,3%			
oznaczenia	W2	Hp1			

± 0,00=141,75m n.p.m.

BAYER PROJEKT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

oddział Lublin, 20–423 Lublin, ul. Piękna 8

tel.+48 814402061; +48 503025850;

email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Marek Jagodziński	
nr upr. 72/SZ/2002	
spec. sanitarna	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Karkoszka	
nr upr. ZAP/0104/PWOS/09	
spec. sanitarna	
Opracował(ą):	Podpis:
mgr inż. Karolina Wlaz – Lipowska	

Nazwa inwestycji:
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM
SANITARNO–SZATNIOWYM W PISZCZACU
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15
21–530 Piszczac
Inwestor:
Gmina Piszczac
ul. Włodowska 8
21–530 Piszczac

Temat rysunku:
PROFIL PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Faza:	Branża:	Numer projektu:
PB	SANITARNA	11–009
Skala:	Data:	Rewizja: Numer rysunku:
1:100/500	MAJ 2011	00 2/S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/  
COPYRIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.