


SZCZEGÓŁ WYKONANIA
NADPROŻA OTWORU



STAL KSZTAŁTOWNIKA –ST3S

- SPOSÓB WYKONANIA NADPROŻA
1. WYCIĄĆ OBUSTRONNĄ BRUZDĘ O GŁĘBOKOŚCI 8cm, BRUZDA O WYMIARACH L=L dwuteownika+50mm, H=H dwuteownika +30mm
 2. OSADZIĆ DWUTEOWNIK I180, PRZED OSADZENIEM NALEŻY WYPEŁNIĆ PUSTKĘ POMIĘDZY ŚCIANĄ A DWUTEOWNIKIEM ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M10 LUB ZAPRAWĄ MONTAŻOWĄ,
 3. OBA DWUTEOWNIKI POŁĄCZYĆ ŚRUBAMI M16 I PODCZAS SKRĘCANIA WYCISNAĆ NADMIAR ZAPRAWY,
 4. PO UPŁYWIE 7 DNI, MOŻNA WYKUĆ OSTROŻNIE OTWÓR STARAJĄC SIE NIE NARUSZYĆ FRAGMENT NIE PRZEZNACZONY DO WYKUCIA.

<div><div>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div><div>ul. Jarkowa 7, Stale Podlaska, tel.kom. 791 966 968, e-m</div></div> <div>ARCHIUB</div>				
TEMAT OPRACOWANIA:				
ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU DZIAŁKA O NR EW.138 WYCZÓŁKI - GMINA PISZCZAC				
INWESTOR:				
GMINA PISZCZAC, 21-530 PISZCZAC ul. WŁODAWSKA 8				
TYTUŁ:				
SZCZEGÓŁ WYKONANIA NADPROŻA OTWORU				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA: ARCHITEKTURA				
Asystent projektanta:		Podpis:		
inż. Adam Stanilewicz				
specjalność:		budownictwo		
Projektant:		Podpis:		
mgr inż. arch. Marek Teslawski upr. nr 18/64				
specjalność:		architektoniczna		
Sprawdzający:		Podpis:		
mgr inż. arch. Henryk Dolegowski upr. nr 259/BP/85				
specjalność:		architektoniczna		
Data:		lipiec 2014		
część:		Rysunek nr 15		
		Projekt:		
		-	A	15
		-	-	-