

ZP.271.4.2015

Wyjaśnienie nr 2 do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego:

**Termomodernizacja
budynków Szkoły Podstawowej w Połoskach i Zespołu Placówek Oświatowych w
Piszczacu –Etap II – termomodernizacja szkoły w Połoskach**

Odpowiadając na zadane pytania udzielam odpowiedzi:

1. W poz.43 przedmiaru robot i w STWiOR przyjęto wyprawę tynku silikatowego , natomiast w SIWZ przyjęto tynk silikonowy. Prosimy o podanie rodzaju wyprawy.

Odpowiedz: Do wyceny i później wykonania należy przyjąć wyprawę silikatową.

2. Czy wsp.U=0,9 W/m2K w pozycjach 61 – 77 dotyczy powierzchni całych okien, czy tylko pakietów szybowych?

Odpowiedz: Współczynnik $U=0,9$ W/m2K w pozycjach 61 – 77 dotyczy powierzchni całych okien .


URZĄD GMINY
Archieł Misztal
Sekretarz Gminy