

OZNACZENIA:
1. Istniejący wodociąg ϕ 150
1a. Projektowany wodociąg ϕ 90
2. Projektowany trójnik PE 150/90
2a. Projektowany trójnik PE 90/90
3. Tuleja kołnierzowa PE 90/90
4. Zasuwa Dn90
5. Projektowany wodociąg PE 90
5a. Projektowany wodociąg PE 90
6. Tuleja kołnierzowa PE 90/90
7. Kreciec żelazny dwukołnierzowy FF ϕ 90
8. Kolanko kołnierzowe N ϕ90
9. Hydrant nadziemny ϕ90 mm
10. Ślepa kryza ϕ90 mm

TR - Trójnik 110/90
Tk - tuleja kołnierzowa Dn 90
Ks - kołnierz stalowy Dn 90
Z - zasuwa Dn90
K - korek
Z-H - zasuwa przed hydrantem

POZIOM PORÓWNAWCZY 131,63 m npm

RZĘDNA ISTNIEJĄCEGO TERENU	142,00		141,80	141,80		140,80		141,00
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	140,00		139,80	139,80		138,80		139,00
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00
MATERIAŁ-ŚREDNIACE		PE HD Φ 90						
ODLEGŁOŚCI	0,00	114,00	114,00	118,00	94,00	212,00	49,50	261,50
	W			Z-H				Z

USŁUGI PROJEKTOWE, 38 - 220 DĘBOWIEC 532

Nazwa opracowania: Budowa odcinów sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompwniami ścieków oraz budowie sieci wodociągowej w m. Chotyłów, Piszczac Osada, Zalutyń.

Inwestor: Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac

Adres inwestycji: Zalutyń, nr działek: 333/6, 333/8

Tytuł rysunku: Profile podłużne sieci wodociągowej w m. Zalutyń

Opracował: mgr inż. S. Praskowicz		Branża Sanitarna	Nr rys. 4.3
Projektant: mgr inż. K. Witos		Skala: 1:100/1:500	Data: 07.2015