



blok oporowy pod trójnikiem




blok oporowy pod trójnikiem




blok oporowy pod hydrant

### Bloki oporowe z betonu B-20

	<15°	15-30°	30-45°	45-90°
F[m²]	0,04	0,08	0,11	0,20



blok oporowy pod łukiem



blok oporowy pod zasuwą

NAZWA OPRACOWANIA: BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIAМИ ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ			
ADRES: TEREN GMINY PISZCZAC			
INWESTOR: GMINA PISZCZAC, UL. WŁODAWSKA 8, 21 - 530 PISZCZAC			
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYS. 5	DATA: 07.2015
ASYSTENT		MGR INŻ.	
PROJEKTANTA:		ŚLAWOMIR PRASKOWICZ	
PROJEKTANT:		MGR INŻ. KRYSTYNA WITOS	