

z ujęcia wody w Połoskach, gmina Piszczac oraz na odprowadzanie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Połoskach. Do wniosku zostały dołączone dokumentacje pt.:

- „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych, eksploatację ujęcia i odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych w Połoskach, gm. Piszczac, powiat bialski”,

- „Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat „B” dotyczący aktualizacji zasobów oraz propozycji stref ochrony sanitarnej ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w b. PGR Połoski Stare, gm. Piszczac, woj. bialskopodlaskie”.

Ujęcie wody w Połoskach składa się z 2 studni głębinowych oznaczonych: nr 1 (studnia rezerwowa) oraz nr 3 (studnia podstawowa) o ustalonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia wody - 24,0 m<sup>3</sup> na godzinę. Czerpana woda poddawana jest procesom uzdatniania w stacji uzdatniania. Stacja wyposażona jest w urządzenia : aerator, 2 filtry odżelaziające, zestaw hydroforowy, sprężarkę, chlorator oraz zbiornik wody czystej o pojemności 100 m<sup>3</sup> (2 x 50 m<sup>3</sup>). Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody oczyszczane są w odstojniku popłuczyn 4 x Dn 1400 mm i pojemności 12,0m<sup>3</sup>. Skąd odprowadzane są do ziemi poprzez 5 studni chłonnych o pojemności retencyjnej – 2,43 m<sup>3</sup> każdej ze studni.

Po rozpatrzeniu wniosku, przeprowadzeniu wymaganego postępowania oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz w Urzędzie Gminy Piszczac, wobec braku uwag lub wniosków w przedmiotowej sprawie, w tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w osnowie.

**Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

#### POUCZENIE

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Bialskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTY  
*Mariusz Łukaszuk*  
Dyrektor Wydziału  
Rolnictwa i Środowiska

Otrzymuje :

1. Urząd Gminy Piszczac  
ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
Zarząd Zlewni Lublinie, ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin

3. a/a

Do wiadomości:

4. „Ekonowa” Sp. z o.o.  
ul. Terespolska 36, 21-530 Piszczac

5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  
Filia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie  
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska

Nie podlega opłacie skarbowej;  
zwolnione od opłaty skarbowej  
na podst. *Okł. A. pkt 3*  
ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
o opłacie skarbowej