



- Legenda:
- woda surowa
  - woda uzd. po I i II stopniu
  - woda na sieć
  - woda popłuczna
  - woda do płukania
  - powietrze sprężone
  - powietrze z dmuchawy
  - podchloryn sodu
- Zawory pneumatyczne:
- A - w. surowa – dn65
  - B- w. uzdatniona – dn65
  - C- w. do płukania wstecznego – dn100
  - D- ścieki popłuczne – dn65
  - F- ścieki po płukaniu wstecznym – dn100
  - E- powietrze – dn50

- zawór kulowy
- przepustnica
- zawór zwrotny
- ZR - zawór regulacyjny
- zawór spustowy i czerp.
- odpowietrznik automat.
- manometr
- W - wodomierz
- pompa głęb.
- E - elektrozawór
- zawór bezpieczeństwa

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| USŁUGI PROJEKTOWE, 38 - 220 DĘBOWIEC 532                                       |  |                  |
| Nazwa opracowania:<br>Modernizacja SUW w miejscowości Piszczac i Połoski Stare |  |                  |
| Inwestor: Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac                     |  |                  |
| Adres inwestycji:<br>Połoski Stare, nr działki: 734                            |  |                  |
| Tytuł rysunku: Schemat technologiczny SUW Połoski Stare                        |  |                  |
| Opracował: mgr inż. S. Praskowicz  |  | Nr rys. 2        |
| Projektant: mgr inż. K. Witos  |  | Branża Sanitarna |
| Sprawdził: mgr inż. W. Kurcz   |  | Data: 08.2015    |