



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer sprawy: INW.271.1.2017
Piszczac, 2017-04-03

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INW.271.1.2017.
Nazwa zadania: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni DN1000 z polimerobetonu na studnie systemowe PVC DN 1000?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni DN1000 z polimerobetonu na studnie systemowe PVC DN 1000.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga inspekcji kamerami kanałów kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga inspekcji kamerami kanałów kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 3. Czy Zamawiający przewiduje dodać do przedmiarów odwodnienie wykopów?

Warunki gruntowo - wodne opisane w warunkach geotechnicznych (w 2-óch otworach sączenie wody, w trzecim otworze swobodne zwierciadło wody na głębokości 1,4 m p.p.t.) sugerują, iż posadowienie części rurociągów oraz przepompownia ścieków będzie poniżej zwierciadła wody.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga wykonanie zadania określonego projektem za określoną cenę ryczałtową. W projekcie podane są warunki gruntowo-wodne jakie występują na terenie wykonania robót instalacyjnych. Zamawiający wymaga aby roboty wykonane zostały zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁĄCZONE DO SIWZ MAJĄ CHARAKTER POMOCNICZY.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY
Krzysztof Kozuchowski

GMINA PISZCZAC
21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8
tel./fax 83 377 80 18
NIP 537-23-43-555 REGON 030237635

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy