




Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



lubelskie  
Smakuj życie!

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer sprawy: INW.271.1.2017

Piszczac, 2017-04-07

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INW.271.1.2017.  
Nazwa zadania: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1.** Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać czyszczenie studni głębinowej na SUW w miejscowości Połoski Stare?

**Odpowiedz:** Czyszczenie studni polega na wymontowaniu pompy głębinowej oraz dokonaniu oczyszczenia szachtu osłonowego studni z rdzy i zanieczyszczeń oraz pomalowaniu i zakonserwowaniu studni i dna złoża. Zamontowanie pomp głębinowych zgodnie z projektem.

**Pytanie 2.** Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane zewnętrzne zbiorniki na wodę pitną na SUW w miejscowości Połoski Stare tzn. stal węglowa czy stal kwasoodporna?.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga aby zbiorniki na wodę pitną na SUW w miejscowości Połoski Stare były wykonane od wewnątrz ze stali nierdzewnej a od zewnątrz ze stali ocynkowanej. Dopuszcza się zbiorniki wykonane z materiałów równoważnych, nie gorszych od zaprojektowanych.

**PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁĄCZONE DO SIWZ MAJĄ CHARAKTER**

**POMOCNICZY.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią

Strona 1 z 2



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/-/Wójt Gminy  
Kamil Kożuchowski



\_\_\_\_\_  
Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy