



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer sprawy: INW.271.1.2017

Piszczac, 2017-04-06

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INW.271.1.2017.
Nazwa zadania: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. – dotyczy pomp w zestawie hydroforowym w SUW Piszczac:

Zgodnie z zapisem jak niżej skopiowane z projektu, mowa jest o zainstalowaniu kaskady pomp z falownikiem kroczącym.

„5.3 Falowniki

Należy zainstalować układ typu soft start sterujące pracą pomp głębinowych i poziomych w sposób pozwalający na łagodny rozruch. Dla zestawu hydroforowego zainstalować kaskadę pomp z falownikiem kroczącym do regulacji wydajności w funkcji ciśnienia na tłoczeniu.”

Proszę o informację, czy zgodnie z zapisem jak wyżej, oraz zestawienie urządzeń zamieszczonym na końcu opracowania, w ramach modernizacji SUW Piszczac.

Instalacja zestawów pompowych II-go stopnia			
APW	Zestaw pompowy typ APW 4CR45-2 Q= 0-240 m ³ /h, Hp=50-20 m.sł.w. N=4x7,5=30,0 kW	kpl.	1

Wymagane jest dostarczenie 4-rech pomp CR 45-2.

Odpowiedz: Przytoczony zapis dotyczy istniejącego zestawu pomp. Na SUW w Piszczacu nie jest wymagane dostarczenie zestawu pomp II stopnia. Na SUW w Piszczacu należy zainstalować układ typu softstart sterujące pracą istniejących pomp głębinowych i poziomych w sposób



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

pozwalający na łagodny rozruch.

Pytanie 2. Dotyczy zestawu pompowego II stopnia w SUW Połoski

Czy na SUW Połoski wymianie, czy modernizacji podlega zestaw pompowy II stopnia, czy aktualnie zainstalowany pozostaje w dalszej eksploatacji.

Odpowiedz:

Zestaw pompowy II stopnia nie podlega wymianie. Istniejący pozostaje w dalszej eksploatacji.

**PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁĄCZONE DO SIWZ MAJĄ CHARAKTER
POMOCNICZY.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Kamil Kozuchowski

GMINA PISZCZAC
21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8
tel./fax 83 377 80 18
NIP 537-23-43-555 REGON 030237635

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy