



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer sprawy: INW.271.1.2017
Piszczac, 2017-04-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 4

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INW.271.1.2017.
Nazwa zadania: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie czy będą wymienione rurociągi od budynku Stacji do studni nr 1 i studni nr 2 na SUW w miejscowości Połoski Stare?

Odpowiedz: Rurociągi od budynku stacji do studni 1 i 2 nie będą wymieniane.

Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać likwidacja szachów w studniach głębinowych na poczet zabudowy naziemnej na SUW w miejscowości Połoski Stare?.

Odpowiedz:

Istniejące szachty studni głębinowej należy rozebrać i zamontować typową obudowę naziemną na studnie głębinowe.

Pytanie 3. Proszę o informację czy budynek SUW w Połoskach Starych ma być docieplony z zewnątrz płytami styropianowymi, czy tylko położony na ścianach zewnętrznych tynk strukturalny lub akrylowy?

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać tynk zewnętrzny bez docieplenia.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Pytanie 4. Proszę o informację czy agregat prądowórczy na SUW Połoski Stare ma być z zadaszeniem, czy tylko w obudowie atmosferycznej?

Odpowiedz: Agregat prądowórczy należy zamontować w obudowie atmosferycznej.

Pytanie 5. Proszę o wyjaśnienie czy nowe pokrycie dachowe na SUW w Połoskach Starych ma być wykonane z papy termozgrzewalnej czy z blachy trapezowej?

Odpowiedz: Pokrycie dachu na SUW Połoski Stare należy wykonać z blach trapezowej na łączeniu z tarcicy.

PRZEDMIARY ROBÓT ZAŁĄCZONE DO SIWZ MAJĄ CHARAKTER POMOCCNICZY.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Kamil Kozuchowski

GMINA PISZCZAC

21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8

tel./fax 83 377 80 18

NIP 537-23-43-555 REGON 030237635

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy