



Urząd Gminy Piszczac

Piszczac, dnia 9 lutego 2018 r.


Biurowo Projektów i Wycen Majątkowych „MDM”
Piotr Dawidziuk
ul. Wąska 2A
21-530 Piszczac

Gmina Piszczac podaje warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu działek nr ewid. 265, 266, 267, 268, 269 (obręb 0018 Piszczac Osada), na którym planowana jest przebudowa terenu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu:

- zgodnie z obowiązującym stanem prawnym regulującym kwestie dotyczące odprowadzenia wód opadowych, dopuszcza się ich odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej,
- nieruchomości znajduje się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej po gruntach od południowo-wschodniej części planowanej inwestycji, która może zapewnić odbiór wód opadowych, pod warunkiem, że istniejąca sieć zapewni możliwość przejęcia wód odprowadzanych z terenu planowanej inwestycji,
- miejsce przyłączenia do istniejącej sieci deszczowej wykonane musi być poprzez projektowane studnie rewizyjne na dz. nr ewid. 266 (obręb 0018 Piszczac Osada),
- zagospodarowanie wód z omawianego terenu powinno opierać się na rozwiązaniach, które ograniczą ilość bezpośrednich odpływów do kanalizacji deszczowej (konceptje zagospodarowania wód opadowych należy przedstawić w projekcie),
- zachować warunki techniczne projektowania instalacji kanalizacji deszczowej, polskie normy i przepisy branżowe.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


WOJCIŚMIŃNY
Kamil Kożuchowski