

Projekt pn.: „*Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Piszczac, dnia 02.09.2020 r.

Znak sprawy: INW.271.4.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Oświatowych w Piszczacu w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej”.**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac, **przekazuje treść zapytań** dotyczących **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 31.08.2020 r.

Pytanie nr 1:

Skoro Zamawiający zaakceptował niższą ilość pęczków i włókien, prosimy o akceptacje niższego ciężaru całkowitego włókna do poziomu min. 2 140 g/m² (niższa gęstość=niższa waga włókien).

Ciężar całkowity! oferowanej nawierzchni jest powyżej wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

PARAMETRY	Parametr przed zmianą	Parametr po zmianie
włókna	monofilowe (monofil prosty)	
warstwa podkładowa	poliuretanowa	
wysokość włókna	min. 60mm	
przekrój włókna	dwa rodzaje włókien, tj. jedno z włókien wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym w kształcie karo o gr. min 430 mikronów i szerokości przekroju włókna max. 1,1mm, dtex. Min 6800, i drugie włókno o gr. min. 300 mikronów i szerokości	dopuszczamy jeden rodzaj w jednym pęczku

Projekt pn.: „*Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

	przekroju włókna max 1,3mm, dtex. 6200.	
skład chemiczny włókna	100% polietylen	
ciężar włókna całkowity	min. 12500 dtex	
grubość włókna	300/430 mikron	min. 400mikronów
przepuszczalność wody	min. 360l/h	
ilość pęczków	min. 14 500/m ²	dopuszczamy min. 9449/m ²
ilość włókien	min. 174 000/m ² (w tym 50% gr. min 300mikronów i 50% o gr min. 430 mikronów)	dopuszczamy min.110000/m ²
ciężar całkowity podkładu	min. 900gr./m ²	
ciężar całkowity nawierzchni	min. 3200gr./m ²	dopuszczamy min.2800gr./m ²
ciężar całkowity włókna	min. 2300 gr./m ²	min. 2140 g/m ²
wypełnienie nawierzchni	piasek i granulaty kauczukowy EDPM szary z recyklingu (technologia gumowa-piaskowa)	
kolorystyka	zielony dwukolorowy	

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi prosimy o zmianę poniższych parametrów:

- dopuszczenie ilości pęczków min. 9449/m² zamiast 9450/m²
- dopuszczenie ciężaru całkowitego włókna min. 2200gr/m² zamiast 2300gr/m²

Proponowane przez nas zmiany są niewielkie i nie wpływają na jakość oferowanego produktu.

Pragniemy zauważyć, że proponowana przez nas nawierzchnia spełnia najwyższe standardy i jest zgodna z wymaganiami FIFA.

Odpowiedź Zamawiającego:

PARAMETRY	Parametr przed zmianą	Parametr po zmianie
-----------	-----------------------	---------------------

Projekt pn.: „*Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

włókna	monofilowe (monofil prosty)	
warstwa podkładowa	poliuretanowa	
wysokość włókna	min. 60mm	
przekrój włókna	dwa rodzaje włókien, tj. jedno z włókien wzmocnione na całej długości wtopionym rdzeniem stabilizującym w kształcie karo o gr. min 430 mikronów i szerokości przekroju włókna max. 1,1mm, dtex. Min 6800, i drugie włókno o gr. min. 300 mikronów i szerokości przekroju włókna max 1,3mm, dtex. 6200.	dopuszczamy jeden rodzaj w jednym pęczku
skład chemiczny włókna	100% polietylen	
ciężar włókna całkowity	min. 12500 dtex	
grubość włókna	300/430 mikron	min. 400mikronów
przepuszczalność wody	min. 360l/h	
ilość pęczków	min. 14 500/m ²	dopuszczamy min. 9449/m ²
ilość włókien	min. 174 000/m ² (w tym 50% gr. min 300mikronów i 50% o gr min. 430 mikronów)	dopuszczamy min.110000/m ²
ciężar całkowity podkładu	min. 900gr./m ²	
ciężar całkowity nawierzchni	min. 3200gr./m ²	dopuszczamy min.2800gr./m ²
ciężar całkowity włókna	min. 2300 gr./m ²	min. 2140 g/m ²
wypełnienie nawierzchni	piasek i granulaty kauczukowy EDPM szary z recyklingu (technologia gumowa-piaskowa)	
kolorystyka	zielony dwukolorowy	

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie jakiego przekroju mają być słupy na ogrodzeniu kortu tenisowego, czy 80x80x3 (rysunek przekrój) czy 80x40x3 (rysunek przekrój) czy

Projekt pn.: „*Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

80x60x3 (opis projektu)? Wskazać należy, że zaprojektowano wykonanie tulejek pod słupy, a niemożliwym do uzyskania jest przekrój odpowiedni na wykonanie tulejek pod profile inne niż 80x80x3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że słupy na ogrodzeniu kortu tenisowego, mają być przekroju 80x80x3.

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że piłkochwyty mają mieć wysokość 6 m nad poziomem gruntu (rysunek), a nie tylko 5 m (opis projektu).

Odpowiedź Zamawiającego:

Piłkochwyty mają mieć wysokość 6 m nad poziomem gruntu zgodnie z rysunkiem.

Pytanie nr 5:

Fundamenty słupów ogrodzeniowych oraz piłkochwyków zostały zaprojektowane jako zbrojone, jako wieloletni wykonawca obiektów sportowych nie wykonywałem wcześniej fundamentów zbrojonych pod słupki ogrodzenia panelowego ani piłkochwyty. Proszę o zmianę tego wymogu i dopuszczenie wykonania fundamentów pod ogrodzenie oraz piłkochwyty jako niezbrojone zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie fundamentów pod ogrodzenie oraz piłkochwyty jako niezbrojone zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Zmiany powyższe obligują Zamawiającego do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ **przed zmianą jest:**

Nie otwierać przed dniem **07.09.2020 r. do godz. 10:15**

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ **po zmianie jest:**

Nie otwierać przed dniem **09.09.2020 r. do godz. 12:15**



Projekt pn.: „*Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 8 pkt. 8.1. SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 07.09.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Piszczac,
ul. Włodawska 8,
21-530 Piszczac (Sekretariat Urzędu Gminy).**

w rozdziale 8 pkt. 8.1. SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 09.09.2020 r. do godz. 12:00** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Piszczac,
ul. Włodawska 8,
21-530 Piszczac (Sekretariat Urzędu Gminy).**

w rozdziale 8 pkt. 8.4. SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.09.2020 r. o godz. 10:15** w siedzibie

**Urzędu Gminy Piszczac,
ul. Włodawska 8,
21-530 Piszczac (Sala Spotkań)**

w rozdziale 8 pkt. 8.4. SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.09.2020 r. o godz. 12:15** w siedzibie

**Urzędu Gminy Piszczac,
ul. Włodawska 8,
21-530 Piszczac (Sala Spotkań)**

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 570411-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 02.09.2020 r. w BZP.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT GMINY
Kamil Kożuchowski

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Projekt pn.: „*Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.