



LU.ZUZ.1.4210.17.2021.EP

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
tel.: +48 (83) 343 41 08
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 30 marca 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez spółkę Formap Sp. z o. o. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego t.j. wylotu kanału deszczowego wraz z umocnieniem skarpy rowu LF zlokalizowanego na działce nr ewid. 564 przy ul. Włodawskiej w Piszczacu, pow. bialski;
2. usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowu LF zlokalizowanego na działce nr ewid. 564 przy ul. Włodawskiej w Piszczacu, pow. bialski, w ilości:

$$Q_{\max. s.} = 0,029 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr. r.}} = 307,53 \text{ m}^3/\text{r},$$

o następujących dopuszczalnych wskaźnikach:

- zawiesina ogólna < 100 mg/l;
- węglowodory ropopochodne < 15 mg/l.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.03.2021 r. (data uzupełnienia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71 lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnieść w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Zup. Dyrektora
KIEROWNIK
Grzegorz Burda

Obwieszczenie wywieszono dnia:

Obwieszczenie zdjęto dnia:

Pieczczęć i podpis:

Sprawę prowadzi:
Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk
tel. 83 342 70 54, 532 032 264