

Pruszcz Gdański, dnia **03.06.2016 r.**

Znak sprawy: **ZP.272.10.2016.PN**

wg. rozdzielnika

W odpowiedzi na fax. z dnia 03.06.2016 r. dotyczący pytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)**, Zamawiający - Powiat Gdański informujemy, że:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie następujących niejasności: 1, W przedmiarze zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie ścianki szczelnej z grodzie G46 (aktualne oznaczenie GU 16-400). Na rysunku zagospodarowania terenu grodzice nie są wrysowane. Na jaką głębokość grodzice mają być wbijane ? Czy na grodzicach mają być żelbetowe oczepy ?

Odpowiedź 1:

Przedmiotowe ściany szczelne z grodzie są narysowane na rysunku szczegółowym zagospodarowania A_1.5. Są one zlokalizowane na granicy z działką bud. 27/4 (zachodnia granica przedmiotowej działki budowlanej).

Zagłębienie ścianki min. 3m, wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Na ścianie należy wycenić wykonanie żelbetowych oczepów.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

w zast. STAROSTY


Marian Cichon
WICESTAROSTA