

Dodatkowa ochrona od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci:

TN-S

ΣPi=	67,20
kj=	0,40
cos fi=	0,93
Po=	26,90
Io=	41,89

TYP ODBIORU	OŚWIETLENIE														
OBWÓD	O1	O2	O3			O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14
Typ przewodu	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5			YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5
MOC [kW]	0.80	0.75	0.50			0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.50	0.60	0.60	0.70	1.10	0.20
OPIS	Oświetlenie pom. 4	Oświetlenie pom. 2,3	Oświetlenie korytarz - oprawy A		Oświetlenie korytarz - oprawy B	Oświetlenie korytarz nocne	Oświetlenie sala operacyjna	Oświetlenie sala operacyjna	Oświetlenie sala operacyjna	Oświetlenie sala operacyjna	Oświetlenie sala operacyjna	Oświetlenie sala operacyjna	Oświetlenie sanitariaty	Oświetlenie pom. socjalne	Oświetlenie piwnica	Podświetlane znaki bezpieczeństwa
INNE/UWAGI																

Uwagi:

1. Wykorzystać istniejące zabezpieczenia obwodów do modernizowanych instalacji elektrycznych zaznaczone cienką linią.
2. Zapewnić równomierne obciążenie faz.
3. Wszystkie istniejące obwody oznaczone linią cienką, przerywaną pozostają bez zmian.
4. Wszystkie aparaty min. zdolność zwarciowa 6 kA.
5. Zasilanie opraw awaryjnych zasilać sprzed łączników, styczników etc.
6. Przewody zaznaczone cienką linią na schemacie ideowym traktować jako obwody istniejące, które nie ulegają zmianie i zasilają urządzenia znajdujące się poza częścią modernizowanego obiektu.

projektował: mgr inż. Mirosław Prociński nr upr. 3879/GD/89		Inwestycja:	Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdańskiego	Data: 12.2017
-		Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16	Skala: ---
	Branża: Elektryczna	Temat rys.:	Rozdzielnica R2 - schemat ideowy	Nr rys.: E-3.3 Str. -11-