



Nr sprawy: ZP.272.06.2019.PN

Pruszcz Gdański, dnia 22.03.2019 r.

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - **ETAP III - Wykonanie termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.**

W odpowiedzi na pismo-fax z dnia 21.03.2019 r. dotyczący pytań do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający- Powiat Gdański udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o wyjaśnienie następującej niejasności:

W opisie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w rozdziale 2.4 istnieje zapis że wykonawca przed przystąpieniem do robot powinien sprawdzić istniejący układ zasilania, identyfikując zasilanie poszczególnych obwodów z danych zabezpieczeń w poszczególnych rozdzielnicach.

Czy czynności te wchodzi w zakres zamówienia?

Jeżeli tak to czy te czynności powinny zakończyć się protokołem z wykonania pomiarów?

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż sprawdzenie istniejącego układu zasilania przed przystąpieniem do robót budowlanych wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i czynności te winny zakończyć się protokołem z wykonania pomiarów.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

STAROSTA  
Stefan Stoniczny

