

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G Lniska – Przyjaźń – Kolbudy”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że **w terminie**, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją do wykonania wzmocnienia należy użyć siatkę szklano-węglową o wytrzymałości na rozciąganie minimum 120x200kN/m. Prosimy o potwierdzenie, że do realizacji zadania należy użyć siatkę szklano-węglową o wytrzymałości minimum 120x200kN/m.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do realizacji zadania należy użyć siatkę szklano-węglową o wytrzymałości minimum 120x200kN/m.

Pytanie 2:

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości 4,0cm. Dla takiej grubości z powodzeniem można zastosować mieszankę typu AC16W, która charakteryzuje się lepszymi odpornościami na deformacje trwale w porównaniu do mieszanki AC11W. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki typu AC16W?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki typu AC16W KR3.

Powyższe wyjaśnienia winny stać się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj do dnia 05 lutego 2021r. r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00.

w zast. STAROSTY

Marian Cichon
WICESTAROSTA