

Gmina Radków
67-420 Radków, Rynek 1
woj. dolnośląskie
ZP.271.20.2019

Radków, 14 października 2019 r.

wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII). Nr Ogłoszenia: 605971-N-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1 Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada plan zagospodarowania terenu dla obszaru inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający załączył plany zagospodarowania terenu w zakresie PFU – w części PFU-3, w folderze „4.1 Kopia mapy zasad, v.1.0”.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w zakresie PFU – w części PFU-3, w folderze „4.3.1 Część srodow. ,v.1.0”.

Pytanie 3 Wykonawcy:

Czy zadanie obejmuje również przyłącza do budynków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że „przyłącza” wskazane w nazwie Zadania odnoszą się do określonych w PFU tzw. odcinków bocznych.

Zgodnie z zapisami PFU Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej, tj. sieci głównej i odcinków bocznych.

Odcinki boczne stanowią odcinki prowadzone od rurociągu głównego do granicy posesji, i co najmniej do miejsc zlokalizowanych poza obszarem pasa drogowego. W zależności od możliwości technicznych mają być zakończone na danej działce studzienkami (w odległości do 1 m od granicy nieruchomości) lub mają być zaślepienie korkiem.

Natomiast przyłącza zlokalizowane pomiędzy granicą przyłączanej nieruchomości a instalacją kanalizacyjną w nieruchomości – nie będą wykonywane w ramach Zadania, a jedynie zaprojektowane, przy czym projektowanie przyłączy nie musi być wykonane na mapach do celów projektowych. Wykonawca dokona trasowania takich przyłączy i określi głębokość ich posadowienia w miejscu włączenia do sieci, co ma na celu umożliwienie prawidłowego podłączenia nieruchomości do sieci w przyszłości.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert i pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk