ZAKRES OPRACOWANIA

A B C D E F G

1 2' 2 3 4

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

2x⌀15st.oc 1120W
2x⌀18st.oc 4770W
2x⌀18st.oc 3180W
2x⌀15st.oc 1590W
2x⌀15st.oc 1590W
2x⌀15st.oc 5690W
2x⌀22st.oc 9570W
2x⌀22st.oc 8530W
2x⌀18st.oc 2640W
2x⌀22st.oc 9510W
2x⌀15st.oc 550W
2x⌀22st.oc 10120W
2x⌀22st.oc 10120W
2x⌀22st.oc 10120W

10x15x32
7x15x32
11,0x14x35
9x15,5
32

0.1 WÓZKARNIA
29,30m² TERAKOTA

+2,55
+2,55
±0,00
±0,08

H=222
H=217
H=212
H=217

MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
KOTŁOWNIA

KORYTARZ
KORYTARZ

PIWN. LOK.
PIWN. LOK.
PIWN. LOK.
PIWN. LOK.
PIWN. LOK.
PIWN. LOK.

150/58
204
80/204
80/206
89/206

włączenie do isniejącej instalacji

hp=125
hp=135

SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ



LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania - rurociąg zasilający i powrotny stalowy układany pod stropem w izolacji termicznej
- ...KV... grzejnik płytowy, stalowy typu Cosmo z wbudowanym zaworem termostatycznym
- grzejnik łazienkowy typu CosmoWave
- P... piony instalacji ogrzewania grzejnikowego

1. Zawór odcinający kulowy dn20
2. Ciepłomierz z przetwornikiem ultradźwiękowym Q=0,6m3/h, dn15 z możliwością zdalnego odczytu
3. Zawór regulacyjny dn20 STAD
4. Zawór odcinający kulowy dn40
5. Ciepłomierz z przetwornikiem ultradźwiękowym Q=3,5m3/h, dn25 z możliwością zdalnego odczytu
6. Zawór regulacyjny dn40 STAD
7. Filtr siatkowy dn40
8. Istniejąca pompa główna UPS32-60/F

HYDRO-TERM
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.

Projekt: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO W CELU WYDZIELENIA ODDZIAŁU ŻŁOBKA PROJEKT INSTALACJI C.O.	Branża: SANIT.	Data: 09.2015r.	
	Projektant: mgr inż. Jacek Popławski upr. nr POM/0139/POOS/04	Podpis:	Skala 1:100
Lokalizacja: Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 22 dz. nr 617	Sprawdzający: mgr inż. Adam Papaj upr. nr 1529/EI/90	Podpis:	Rys. nr G.1
Inwestor: Gmina Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole	Asystent: mgr inż. Kamila Wyrwaszewska	Podpis:	Nr zlecenia 5139