

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.2.2013.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1500 E i 1901 E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, budowy chodnika, wjazdów i ciągu pieszo – rowerowego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1500 E na odcinku Sulmierzyce Antoniówka w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej (etap I) i ciągu pieszo - rowerowego (etap II, III i IV)”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

1. SST dla Warstwy Podbudowy oparta jest o nieaktualne Wytyczne Techniczne z 2008 dotyczące mieszanek mineralno – asfaltowych, prosimy o zmianę na Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010.
2. Prosimy o możliwość zastosowania alternatywnego asfaltu 35/50 który również występuje w Wytycznych Technicznych z 2010 roku dla warstwy wiążącej.
3. Parametry dla warstwy ścieralnej określającej wymagania stawiane mieszance odpowiadają wymaganiom kategorii ruchu KR 1-2, natomiast specyfikacja mówi o zastosowaniu warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o zmianę parametrów oraz określenie rodzaju asfaltu jaki ma być zastosowany dla w/w mieszanki.

Odpowiedź:

- Ad.1. Zamawiający wyjaśnia, iż WT-1, WT-2 z 2010 zostały opracowane dla dróg krajowych w zarządzie GDDKiA. Wytyczne Techniczne to zbiór wymagań dla mieszanek mineralno - asfaltowych, które zostały przyjęte z norm zharmonizowanych serii PN-EN 13108-x. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, iż nie zmienia Wytycznych Technicznych dla warstwy podbudowy.
- Ad.2. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnego asfaltu 35/50.

GMINA SULMIERZYCE

Ad.3. Zamawiający wyjaśnia, iż w SSTWiOR omyłko podano właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej dla kategorii ruchu KR 1-2. Prawidłowe wymagania dot. właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej dla kategorii ruchu KR 3-4 zawierają Wytyczne Techniczne WT-2 z 2010. Dla w/w mieszanki SSTWiOR dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 50/70 oraz polimeroasfaltu PMB 45/80-55. Zamawiający wymaga zastosowania polimeroasfaltu.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info*

e-mail: sulmierzyce@gminyrrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848